

Call for tenders' details

Title: UCA 15/084 - Purchase of a door locking system using electronic cylinders for Council of the European Union buildings.

Start date: 19/02/2016

Time limit for receipt of tenders: 03/06/2016

Contracting authority: Council of the European Union

Status: Closed

Call for tenders question list

#	Submission date	Publication date	Question subject	Question	Answer
1	02/03/2016 11:17	02/03/2016 11:21	Access control system	In regards to the tender for the electronic cylinders/locking system you refer to an access control system. Is it possible to inform us what system this is?	02/03/2016 The system that we are currently using to control access to our buildings is BABYLON
2	09/03/2016 12:37	09/03/2016 14:06	Procédure restreinte-Etape 1 Déclaration sur l'honneur..... 1 h (p.4)	<p>Votre question est la suivante : (h) elle n'a pas faussé la concurrence en ayant déjà participé à la préparation de documents de marché pour la présente procédure de passation de marché.</p> <p>Vous posez une question dans le forme négatif. C'est difficile a repondre. On ne sait pas bien comment repondre . Si on n'as pas faussé la concurrence etc.... c'est qui alors la reponse ? Oui ou Non qu'on doit coché ?</p>	09/03/2016 Monsieur, Je vous remercie pour votre question. En effet, dans la "Déclaration sur l'honneur", sous le point 4., lettres h) et i) sont décrites les situations de rejet lorsque la personne soussignée, en l'occurrence, celle qui représente votre société et dont vous êtes le porte-parole, répondra par Oui ou par NON. Plus précisément, pour y répondre vous devez considérer sous h) si oui ou non vous avez faussé la concurrence?

Call for tenders questions summary

#	Submission date	Publication date	Question subject	Question	Answer
3	09/03/2016 12:49	09/03/2016 14:06	Annex 3.1 Technical tender form	Is is obligatory to fill in already annex 3.1 on the Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 18/03/2016 or after "d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés" Date: 30/04/2016 ?	09/03/2016 Monsieur, Comme rédigé dans le premier document administratif lequel explique la procédure restreinte, nous sommes dans le cadre d'une procédure à deux étapes: première la sélection des candidats puis en deuxième étape, pour ceux invités à soumettre offre, l'évaluation des offres. Dès lors la date du vendredi 18 mars 2016 est la date limite de réception des demandes de participation (étape première - les candidatures). La date du 30 avril 2016 est une estimation et donc une information de ce qu'elle serait la date limite de soumission d'offres.
4	08/03/2016 17:28	10/03/2016 11:12	EN-Annex 1 Item IV.2.a	Does the Secretariat supply all necessary security keys to the supplier in order to be able to program the existing card with additional applications	10/03/2016 Réponse: Les candidats recevront un badge pour tester mais aucun code sera fourni.
5	08/03/2016 17:28	10/03/2016 11:18	EN-Annex2 item : 2.1	In Annex3 - 30 EC asked not to have information loaded in the cylinders, we see a contradiction here. Could a solution with any information on the badge be acceptable?	10/03/2016 Les accès seront programmés sur les badges (data on card). Les serrures qui seront livrées ne devront pas avoir aucune pré-configuration d'usine.

Call for tenders questions summary

#	Submission date	Publication date	Question subject	Question	Answer
6	08/03/2016 17:30	10/03/2016 11:20	EN-Annex2 item : 2.1	Would EC prefer or accepted a proposal for an access management solution in which the new as well as the existing cylinders are managed	10/03/2016 Réponse: Les serrures existantes au Conseil devront être remplacés.
7	08/03/2016 17:26	10/03/2016 11:22	Annex 1 - Tendering specifications item IV.2.a	How does EC interpret this subject? Is the compliance based on answers of the individual technical requirements itself, or based on the access control application in general where the endresult of the solution will be important.	10/03/2016 Réponse: Si un candidat n'est pas en conformité avec toutes les caractéristiques techniques obligatoires, identifiées en Annexe 3.1, sera écarté.
8	08/03/2016 17:31	10/03/2016 11:23	EN-Annex3 item : 2	What is meant with this requirement? Does EC expect here the workaround that based on the programmed 'badge-group' a user-card can be autorised in the system for this group, with the result that this card automatically has access to these doors where this group is programmed?	10/03/2016 Réponse: - Le cylindre doit permettre 100 médias de groupement. Une personne à qui on aura donné l'accès groupe, pourra accéder aux portes qui en font partie.
9	08/03/2016 17:33	10/03/2016 11:25	EN-Annex3 item : 4	What does EC expect with 'etc..'	10/03/2016 Réponse: Accès selon plage horaire ou jours de la semaine. Si les 5 modes d'ouverture mentionnés sont possibles on considère que le point est respecté.

Call for tenders questions summary

#	Submission date	Publication date	Question subject	Question	Answer
10	08/03/2016 17:34	10/03/2016 11:27	EN-Annex3 item 7	Which functionality must an 'emergency key' fulfill	10/03/2016 Réponse: - En cas de manque de pile ou panne de serrure, une ouverture manuelle de la serrure devra être possible sans l'endommager.
11	08/03/2016 17:35	10/03/2016 11:28	EN-Annex3 intepm 46	Can EC explain the expected functionality of a 'masterkey'?	10/03/2016 Réponse: Au cas où on doit certifier la serrure sur présentation d'une carte Master, en cas de perte, cette carte devra être annulée ou remplacée.
12	10/03/2016 21:01	11/03/2016 11:11	Annex 4 in French / 1 in Eng	Could you please explain why the document about subcontractor in FR & Eng is completely different Which we have to follow ?	11/03/2016 Réponse: Le document en anglais n'est qu'une traduction du français en anglais. Les deux documents constituent une forme de déclaration sur la part du marché que le candidat/ soumissionnaire entend sous-traiter et sur l'identité des sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur vérifiera ensuite si les entités sous-traitantes remplissent les critères de sélection. Vous êtes libre de soumettre sous quelle forme que cela soit (FR au EN.)la déclaration sur la sous-traitance.

Call for tenders questions summary

#	Submission date	Publication date	Question subject	Question	Answer
13	09/03/2016 23:23	15/03/2016 15:54	Belgian authorities approval ?	Could you please clarify according annex 3.1 section compliance, what the Belgian authorities are for the badge cylinder approval ?	15/03/2016 Réponse: Les cylindres ne doivent en aucun cas pouvoir être influencer par des interférences électromagnétiques (en conformité à la norme IEC EN 61000) retranscrite dans le droit national belge.

Generated on the 30/11/2022 15:54:15 - Generation time 7 ms