Call for tenders' details

Title: Preventive and corrective maintenance and installation of mechanical, conventional and nuclear facilities located in nuclear areas.

Start date: 16/12/2016

Time limit for receipt of tenders: 10/02/2017

Contracting authority: European Commission, Joint Research Centre (JRC)

Status: Closed

Call for tenders question list

#	Submission date	Publication date	Question subject	Question	Answer
1	19/12/2016 12:20	20/12/2016 12:08	Richiesta precisazione su capacità tecnica e professionale richiesto in: Capitolato d'oneri - parte 1 - allegato amministrativo - p.to 2.3.3 - livello minimo di capacità T1	Nel documento "Capitolato d'oneri - parte 1 - allegato amministrativo" al p.to 2.3.3 - livello minimo di capacità T1 sezione b)" si richiede che almeno uno di detti contratti deve aver riguardato impianti nucleari e/o installazioni nucleari e deve aver avuto una durata di almeno un anno. Si può intendere per il livello minimo di capacità T1 sezione b) una manutenzione generale, quindi considerare anche la parte elettrica?	20/12/2016 Si, per il livello minimo di capacità T1 sezione b) si può intendere una manutenzione generale su impianti. Non essendo il documento "Allegato amministrativo" sufficientemente chiaro a tal proposito, tale documento viene ripubblicato come versione fv 1.1, con necessaria modifica per quanto riguarda il criterio T1. Si invitano gli offerenti a fare pertanto riferimento a tale documento e non più alla versione 1.0 da considerarsi obsoleta.

Call for tenders questions summary

#	Submission date	Publication date	Question subject	Question	Answer
2	27/12/2016 15:36	05/01/2017 10:09	Richiesta aggiornamento file denominato "IT-JRCIPR2016GIII95074OC_Offerta Economica_fv1.0"	Da un primo controllo del file denominato "IT-JRCIPR2016GIII95074OC_Offerta Economica_fv1.0" che sarà da restituire compilato senza correzioni di formule abbiamo riscontrato le seguenti imprecisioni: - nel foglio denominato "Elenco prezzi man_str" nelle celle F282 e H1310 mancano le formule - nel foglio denominato "Man Str Scenario" nelle celle G93, G154, H299,E1167,F1167,H1181 mancano le formule oppure ci sono delle formule sbagliate. Potete per favore provvedere alla verifica e alla correzione del file?	05/01/2017 Grazie per aver tempestivamente segnalato queste imprecisioni. Il file è stato corretto e ripubblicato con la denominazione JRCIPR2016GIII95074OC_Offerta Economica_fv1.1. I partecipanti alla gara devono pertanto utilizzare tale versione per la presentazione della loro offerta, considerando la precedente versione fv 1.0 come obsoleta.

Call for tenders questions summary

#	Submission date	Publication date	Question subject	Question	Answer
3	29/12/2016 12:57	05/01/2017 10:12	Richiesta precisazione sul livello minimo di capacità T2 punti a-b-c richiesti nel Capitolato d'oneri - parte 1 - allegato amministrativo	Nel documento "Capitolato d'oneri - parte 1 - allegato amministrativo" ai punti a-b-c livello minimo di capacità T2 si fa riferimento per profili M1 - M2 - M3 richiamando l'allegato I, Parte 2-Specifiche tecniche e nell'allegato II-offerta del contraente, ma negli stessi non si trova il riferimento specifico dei profili che devono avere gli operatori.	05/01/2017 I profili M1, M2, e M3 sono definiti nel documento "allegato amministrativo" dove ai punti a), b) e c) del livello minimo di capacità T2 viene riportata la descrizione e le caratteristiche richieste. Pertanto il punto a) descrive le caratteristiche del profilo M1, il punto b) le caratteristiche del profilo M2 ed il punto c) le caratteristiche del profilo M3. La ragione per la quale viene fatto riferimento, nell'allegato amministrativo, agli allegati "Specifiche tecniche" e "offerta del contraente" è per sottolineare che quando, in tali documenti, i profili M1, M2 e M3 sono menzionati, si intende che tali profili debbano avere le caratteristiche indicate nel documento "allegato amministrativo".

Call for tenders questions summary

#	Submission date	Publication date	Question subject	Question	Answer
4	16/01/2017 10:07	16/01/2017 10:49	Richiesta precisazione sulla Cauzione provvisoria per la partecipazione	Nel documento "Capitolato d'oneri - parte 1 - allegato amministrativo" e altri documenti a disposizione per la partecipazione al bando di gara non riesco a ritrovare il valore della cauzione in € e/o in percentuale sul base gara di partecipazione. Potreste chiarire in quale documento è presente.	16/01/2017 Se si fa riferimento alla cauzione di partecipazione alla gara, tale garanzia non è richiesta. Si ricorda che la presente procedura, come indicato nella lettera di invito, è disciplinata dal Regolamento (EU, Euratom) 2015/1929 che modifica il Regolamento (EU, Euratom) No 966/2012 sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, nonché dalle relative regole di implementazione, e non dal codice degli appalti italiano.
5	20/01/2017 10:28	20/01/2017 14:15	Domanda Livello minimo di capacità T1:	Se non si hanno esperienze di contratti di manutenzioni unicamente in ambito nucleare (punto b), ma tutti gli altri requisiti richiesti dalla sezione 2.3.3 capacità tecnico professionali, possiamo ritenerci idonei per la partecipazione della gara d'appalto?	20/01/2017 L'esperienza indicata al punto 2.3.3 b) è richiesta e necessaria per soddisfare il criterio T1. Si sottolinea tuttavia che, come indicato alla voce "Base per la valutazione T1" il livello minimo richiesto può essere soddisfatto facendo ricorso a subappaltatori, soggetti terzi o mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di operatori economici (offerta congiunta). Si invita a leggere attentamente i paragrafi 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 del documento "allegato amministrativo".

Call for tenders questions summary

#	Submission date	Publication date	Question subject	Question	Answer
6	18/01/2017 12:07	23/01/2017 18:13	Chiarimenti paragrafo 6.1.2.1 Attività di manutenzione preventiva All. I Parte 2 Specifiche tecniche	<p>Per le attività al paragrafo 6.1.2.1 si chiede di svolgere le attività di sorveglianza in base alle liste di controllo (FCM/FCS/FCC) fornite dal JRC ISPRA.</p> <p>Vi comunichiamo che non troviamo le liste di controllo negli allegati per poter valutare ed inserire il prezzo nella tabella "Allegato II al Contratto Manutenzione Ordinaria Sezione 1".</p> <p>Inoltre, sempre nello stesso paragrafo 6.1.2.1. al punto g, chiediamo se bisogna quindi prevedere, oltre al personale operativo, la presenza fissa di 8h/giorno del capocantiere.</p>	<p>23/01/2017 Per le liste di controllo FCM/FCS/FCC, esse sono state pubblicate insieme al verbale della riunione informativa a cui si invita a fare riferimento.</p> <p>Per ogni attività svolta sul sito deve essere presente il capocantiere, perciò è necessaria la presenza fissa. Siccome l'unica attività continuativa prevista è la manutenzione preventiva indicata al §6.1.2 delle specifiche tecniche, i costi derivanti dalla presenza continuativa del capocantiere devono essere inclusi in tale tariffa forfettaria. Lo stesso capocantiere però, non si limita solo alla supervisione della manutenzione preventiva, ma supervisionerà tutti i lavori svolti sul sito dall'appaltatore come indicato al §6.2.2 specifiche tecniche.</p>
7	03/02/2017 10:36	03/02/2017 11:18	Capitolo 36 - Rivestimento esterno coibentazioni VOCE 1067 - elenco prezzi man. str. "come sopra riportato rivestimento esterno in lamierino di alluminio 6/10"	Come da oggetto, si intende di quotare la sola voce del rivestimento esterno in alluminio escludendo la guaina elastomerica?	<p>03/02/2017 La voce prevede solamente il rivestimento esterno in alluminio.</p>

Call for tenders questions summary

#	Submission date	Publication date	Question subject	Question	Answer
8	03/02/2017 10:38	03/02/2017 11:19	Capitolo 36 - Rivestimento esterno coibentazioni VOCE 1117 - elenco prezzi man. str. "rivestimento in guaina di PVC non plasticizzato..."	Si intende di quotare la sola voce del rivestimento in guaina di PVC escludendo la guaina elastomerica?	03/02/2017 La voce prevede solamente il rivestimento in guaina di PVC
9	03/02/2017 10:25	03/02/2017 14:42	Capitolo 26 - Pannelli filtranti efficienza 83-85% VOCE 685-686 - Filtri a tasche Elenco Prezzi man. str.	Le voci in oggetto non specificano la tipologia dei filtri. Sono filtri a tasche morbide o a tasche rigide?	03/02/2017 Sono filtri di tutte e due le tipologie. In circa il 60% sono filtri a tasche morbide e il 40% sono filtri a tasche rigide.

Generated on the 19/04/2024 16:25:28 - Generation time 5 ms