

Call for tenders' details

Title: Framework contract for work and maintenance of structural works in the European Parliament buildings in Strasbourg

Start date: 20/09/2018

Time limit for receipt of tenders: 06/11/2018

Contracting authority: European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)

Status: Closed

Call for tenders question list

Call for tenders questions summary

#	Submission date	Publication date	Question subject	Question	Answer
1	12/10/2018 14:30	17/10/2018 10:54	Remplace et annule la précédente question position dans le tableau de la gamme de maintenance	Description: Visite de contrôle Point 1.1.9 : Pouvons-nous utiliser un drone pour l'inspection des façades de l'ensemble des bâtiments ? Maintenance corrective Point 1.3.1 que veut dire abîmé (lorsqu'il manque un morceau, une fissure, micro-fissure... ?) A quel moment vous estimez que le carreau est abimé pour son remplacement	17/10/2018 Point 1.1.9 : Pouvons-nous utiliser un drone pour l'inspection des façades de l'ensemble des bâtiments ? L'utilisation d'un drone est en principe acceptable aux conditions suivantes : - le contractant doit soumettre au Parlement, au moins 2 mois à l'avance, une demande d'utilisation de drones ; - le contractant se chargera de toutes les demandes d'autorisation pour l'utilisation de drones sur le domaine public ; - l'entreprise doit être en mesure de fournir l'emplacement précis des défauts relevés sur un plan (vue de façade) et les photos de vue d'ensemble et de détail de chaque défaut relevé. Point 1.3.1 que veut dire abîmé (lorsqu'il manque un morceau, une fissure, micro-fissure... ?) A quel moment vous estimez que le carreau est abimé pour son remplacement ? L'adjectif "abîmé" doit être lu dans son sens le plus large.